

Afyon Vilâyeti Belediye Meclisi Zabıtnamesi

Esas №.....1907

Karar№.....121

5.inci seçim Üçüncü dönem 1949 yılı 5.inci
olaganüstü birleşiminin birinci oturumu
2-Eylul-1949

A F Y O N

Şehir şebekesinde projeye nazaran
lazımgelen değişiklikler hakkında
Rapor.

Şehrin bütün cadde ve sokakları teker teker
belediye fen memurunun refakatinde gezilmiş, tesis
yapılırken eldeki projeye nazaran aşağıda mucib sebeplerle
birlikte gösterilen değişikliklerin yapılması
zaruri olduğu tesbit edilmiştir.

1 - Çok işlek ve iki taraflı bir cadde olan
istanbul bulvarı tesisatının demir direklerle yapılması;
(Projede gösterilmiştir)

2 - 7 adet 50 ve 2 adet 16 mm² lik telleri
havi olacak izmir caddesinin planda gösterilen yere kadar
"A" tipi demir direklerle tesisi;

3 - 70, ve 50 mm² lik telleri ihtiva edecek
uzun çarşı ve yukarıpazar caddelerinin planda gösterilen
yerlere kadar "A" tipi ve tek demir direklerle tesisi;

4 - Aynı sebeplerden kadınana bulvarında demir
direklerle tesisi;

5 - Kalınlık ve aded itibarile fazla telleri ihtiva
edecek köşe ve ayrılma noktalarının plon veya çift demir
direk konulması (Planda işaretlenmiştir.)

6 - Eldeki projede şehrin hatta birinci derecede
önemli olmak üzere bazı sokaklarına elektrik verilmemiştir.
Buralarda halen elektrik ve aboneler mevcut olduğuna göre
yeni tesisatta da ceryan verilmesi zaruri görülmüş ve planda
gösterilen ilaveler yapılmıştır.

Bazı yerlerde fazlaca olan bu ilavelerden dolayı tel
makta ve adedlerinin değiştirilmesi lazımgeldiğinden
sukutu tevettür hesabı

Afyon Vilâyeti Belediye Meclisi Zabıtnamesi

Esas №.....

Karar №.....

edilmektedir ve adedler planda gösterilmiştir.

7 - Yapılan ilaveler dolayısıyla bazı yerlere havai sigorta ilavesi lazım gelmiş ve bazı mahallerde sigortaların yerleri değiştirilmiştir. (Planda gösterilmiştir.)

8 - Yine ilaveler dolayısıyla havai hatta projeye nazaran parafudr ve topraklamalar ilavesi zarureti hasıl olmuştur. (Planda gösterilmiştir.)

9 - İlave hatlarda lambaların yerleri gösterilmiştir.

İki taraflı olan istasyon bulvarında direklerin caddenin ortasına dikilmesi ve münavebe ile caddenin bir sağ ve bir sol tarafını tenvir etmek üzere her direğe lamba konulması lüzumlu görülmüştür. (Planda gösterilmiştir.)

10 - Projede yarım gece lambaları esası kabul edilmiş ve fakat ana caddelerden gayri yerlerde umumî tenvirat için yalnız bir hat tahsis edilmiştir. Bu suretle yarım gece lambaları ancak umum lamba adedinin % 20 veya 25 ni bulmakta ve dolayısıyla kendilerinden beklenen fayda hasıl olmamaktadır. Sözü geçen mahzurun önüne geçmek maksadile üzerinde ikiden fazla lamba bulunan kollarda yarım gece lambası tesisi esası kabul edilmiş ve planda tel adetleri buna göre değiştirilmiştir.

11 - Şehirdeki transformatör istasyonu, münaşib yer bulunamaması dolayısıyla tevzi direğinden 60. metre kadar uzağa bina edilmiştir. Bu sebeble alçak tansiyon yeraltı kablolarının miktarı artmıştır.

Yapılmakta olan santral binasında, alçak tansiyon tevzi direğinin dikileceği mahal tesbit edilmiş ve yeraltı kablolarının boyu bu esasa göre tayin olunmuştur.

12 - Bazı sokaklarda, eldeki haritaya nazaran yapılan değişiklikler ve yeni açılan yollar dolayısıyla buralarda projeye nazaran hat güzergâhının değiştirilmesi zarureti hasıl olmuştur. (Planda gösterilmiştir.)

13 - Yukarıda izah edilen değişiklikler gör

Afyon Vilâyeti Belediye Meclisi Zabıtnamesi

Esas №.....

Karar №.....

Ihale edilmiş tesisatın, şebekeye yapılması zaruri görülen kısımlarla birlikte takribi maliyeti

Dizel grubu (% 5.32 tenzilat düşülmüştür)	189345.80
Santral Y. tan- mücreleri (= = =)	27084.40
Trafo postası techizatı (= = =)	24716.22
Şebeke ilave işlerle (= = =)	214695.31
	<hr/> 455717.12

İlave işler dahil olmak üzere şebeke ve ihale edilen diğer tesisatı

455717.12

Ihale edilmiş işlerin bedeli fark.

354046.69

101670.43

Ihale edilen dizel grubu, şebekede yapılması uygun görülen ilaveler ve tesisi uygun görülen üç trafo merkezile birlikte bütün tesisatın takribi maliyeti

Dizel gurubu santral Y.Tansiyon hücresi, şebeke (ilavelerle), ve trafo istasyonu techizatı.

455717.12

Sanat enstitüsü trafosu

28644.75

Sanayi mntıkası trafosu

38672.75

Silo ve D.D.Y.Atölyesi trafosu

+ 29449.75

552484.37

keşif cedvelleri okundu :

Böyük bir para sarfı suretile şehrimizde yeniden kurulmasına başlanmış olan Elektrik santralının ve bütün tesisatının tam ve Rantabl olması için İller Bankası Mühendislerinden Turgut İngel tarafından verilen ve suretleri yokarıya çıkarılan 14-8-949 tarihli rapor ve keşif cedvellerinde tesbit edilmiş olan Elektrik tesisatına ait değişiklik ve noksanların da İller Bankası tarafından yaptırılmasına ve yaptırılacak bu değişiklik ve ilvelerin bedellerinin şehrimiz elektrikli

Afyon Vilâyeti Belediye Meclisi Zabıtnamesi

Esas №.....

Karar №.....

tesisatı için Belediyemiz adına fondan verilen 915 bin lira karşılık tutularak Bankaca yapılan ihale bedellerinden artan paralardan ve bu paralar kâfi gelmediği takdirde Elektrik tesisatını yapmak için İller Bankasından İstikraz edilip aynı mevzu'a sarfedilmek üzere Belediyemiz hesabında kayıtlı bulunduğu Banka genel Müdürlüğünün 2-6-949 gün ve 734/21363 sayılı mektubunda bildirilen 440 bin liranın bakiyesinden ödenmesine ve mezkûr paraları bahis konusu değişiklik ve ilaveler için sarfetmeğe ve bu hususlarda dilediği kimse ve müesseselerle mukavele yapmaga ve yapılacak mukavelelere imza etmeğe velhasıl bu değişiklik ve ilavelere taaalû eden bütün işlemleri yapmaga ve yaptırmaga ve kâğıtları imzalanmaga ve Belediyemiz haklarını korumaga İller Bankasına tam yetki verilmesine ve işbu kararımızın ve bu konuda tanzim edilecek yetki mazbatasının 1580 sayılı Belediye kanununun 70 inci maddesinin 9.inci fıkrası delaletile 71 inci maddesi hükmüne tevfikân berayı tasvip ve tastık İl yüksek katına arzına , tastiki müteakıf gereği yapılmak üzere karar suretinin ve yetki mazbatasının İller bankasına gönderilmek üzere evrakın takimi le Saymanlığa tevdiine 2-9-949 gününde karar verildi .

Başkan

kâtip

kâtip

Tevfik İsa

Hakkı Nakilcioglu

M.Emin yalvaçlı

