

Afyon Vilâyeti Belediye Meclisi Zabıtnamesi

Esas №.....

Karar №.....129.....

Beşinci seçim dördüncü dönem 1949 yılı
Birinci birleşiminin birinci oturumu
1/Ekim/949 Cümartesi

İller bankasınca teahhüdünü ifa ettiğim Elektrik te'sisatında mahallen yaptığımız etüt neticesi projede aşağıda zikredilen noksanlar görülmüştür.

Halen ihzaratı ile meşkul bulunduğumuz şebekenin lüzumlu malzemelerini te'min ederken bu kısımlarında nazarı itibare alınması şimdiden gerekmektedir.

1 - Tevzi direkleri projede 50 x 50 x 6 ve bağlama demirleri 35 x 35 x 4 olarak yapılmıştır. Bu eb'adların tel gerilmesine karşı burulma yaptığından ve aynı zamanda Karabüt demiri ufak maktalarda yumuşak düştüğünden bunların 80 x 80 x 5 olarak eb'adlarının büyütülmesi muvafık olacaktır.

2 - Şehir dahilinde bazı tel taksim direkleri ahşap olarak projede gösterilmiştir. Bunlar mevcut telleri taşıyamayacağından ve bunların durdurucu direk olarak yapılması zaruri olduğundan bunların kafes direk olarak değiştirilmesi icabetmektedir. Halen tatbiki istenen projede bu kafes direk miktarı bir tanedir. Bu şekilde beş aded daha kafes direk şebekede te'sisi lüzumludur.

3 - Şehrin ana cadde ve bulvarları projede ahşap direk olarak te'sis edilmiştir. Bunların caddelerin esas manzarasını bozmaması düşüncesile ahşap yerine demir potrellere tahvili muvafık olacağı kanaatindeyiz. Bu suretle 110 aded U veya I 20.lik pötrelinin bunana caddelere konması yerinde olacaktır.

4 - Şebekede bazı direkler kaldırım üzerine alındığı takdirde bunalara teller fazla yaklaşacak ve bu suretle fenni bir te'sisat olmayacaktır. Bunun için potans yapmak icabetmektedir. Halbuki keşifte böyle bir vahit yoktur.

Binaen aleyh takriben dört ton U 8 ve bir ton 50 x 50 x 5 lik köşebent işlenecektir. Bunların da keşfe ithalinin temin edilmesi.

Afyon Vilâyeti Belediye Meclisi Zabıtnamesi

Esas №.....

Karar №.....

5 - Keşifde 171 aded ahşap direk te'sisi mukavelemizde zikredilmiştir. Halbuki şebekede bulunan diğer ahşap direklerin mühim bir kısmı yeni şebekede kullanmağa imkân olmadığından bunların yerine 300 aded yeni ahşap direk te'mini icabetmektedir. Bu suretle demir direklerden maada şebekeye konacak ahşap direk 471 aded olacaktır. Bu 300 aded direğin de tedarikinin te'minini bildirmenizi,

6 - Şebekede mevcut lambaların mühim kısmı sigortasız ve gayri kabili istifadedir. Bunların yeni lambalara değiştirilmesi lüzumludur. Keşifde mevcut olandan maada miktarın belediyece tayin ettirilmesi muvafık olacaktır.

7 - Yeni kurulan santıraldan devlet demir yolları ve silonun ve askeri fabrikaların ceryan alma vaziyeti etüt edilmiş bunların bu ceryana ihtiyacı olduğu görülmüştür. Ve lüzumlu 100 KVA lık bir transformatörün santıraldan çıkan tablodan alınacak bir branşman buvatile 6300 Volt olarak silo ilerisinde kurulacak bir transformatör ile bu civar ve atölyelere ceryan verilmesi yerinde olacaktır. Bu kısımda istenirse yeni kurulacak şebeke ile beraber te'sis edilecektir.

8 - Şebekede halen mevcut A şeklinde 12 lik U den yapılmış demir direkler nafia talimatına göre boyları kısa olduğundan bunların yeni kurulacak şebekede kullanılacak çift demir direk yerine boyları uzalıtılarak kullanılmasına zaruret görülmektedir.

Yukarıda arzedilen 8 maddelik noksan eksiklerin şimdiden acele olarak nazarı itibare alınarak neticenin cevablandırılması deye yazılı santıral ve şebeke müteahhidi Yüksek mühendis Şehsuvar menemenci oğlunun 22/6/949 tarihli dilekcesi ve.

İlimizin tekmil elektrik şebekesini bütün teferrüatına kadar teker, teker tetkik ederek müteahhit Şehsuvar menemencioglu'nun 8 madde ile tesbit ettiği projedeki noksanlara yine madde sırasına göre düşüncelerimi sıralıyorum.

Afyon Vilâyeti Belediye Meclisi Zabıtnamesi

Esas №.....

Karar №.....

1 - Halen şebekemizde bir aded mevcudu bulunan tevzi direğinin 80 x 80 x 8 lik köşebent demirinden imâl edilmiş olması nazara alınarak tevzi direklerimiz 80 x 80 x 8 lik köşebentten imalleri uygun olacaktır.

2 - Planda 1, 5, 6 numaralarda gösterilen tevzi direklerinin fazla yüklü bulunmaları ve durucu direk olarak da kullanılabilmeleri için 80x80x8-lik korniyerden üç aded kafes direk daha şebekemizde lüzumlu olup, Diğer tevzi direkleri ahşap çift direk olarak te'min edilebilir.

3 - İl bulvarlarının ağaç direklerle tenviratı çok sakıl olacaktır. Bundan başka, konulacak ağaç direklerin her sene yenilenmesi zarureti vardır. Halbuki demir direklerde bu hal bahis mevzuu değildir. Demir direklerin daha pahalıya mal olmaları bakımından ancak çok önemli yerlere konulması uygun olur. Bunun için :

Mezbaha bulvarına 12 Aded

Postahane bulvarına 7 Aded

Istasyon bulvarına 40 Aded

Toplam $40+12+7=59$ aded 20 lik I ye ihtiyaç vardır.

Halen postahane caddesinde mevcut üç aded demir direkde sökülüp, çarşı içerisine nakledilirse, Bu yerde tamamen demir direklerle techiz edilmiş olacaktır. Bulvara konulacak demir direkler prtadaki tretuvarlardan çekilerek ikişer lamba ile gidiş ve geliş her iki caddeyi de tenvir etmelidirler.

4 - Şebekede direklerin kaldırım üzerine alınmasında potans'a lüzum vardır. Halen potans sayısı 80 civarında olup, bir potans için ortalama 4 metre U demiri kabul edilirse $4 \times 80 \times 8,5 = 2,72 - 3$ ton U demiri.

$1,5 \times 80 \times 3,4 = 410$ kilogram, 50 x 50 x 5 lik köşebent demirine ihtiyaç vardır.

5 - Mevcut yalnız ağaç direklerimiz miktarı şunlardır:

Afyon Vilâyeti Belediye Meclisi Zabıtnamesi

Esas №.....

Karar №.....

Izmir hattında 174 ağaç direk
İstanbul hattında 88 ağaç direk
1 NO:lu tevzi direğinde 130 ağaç direk
6 NO:lu = = 67 = =
Çarşı hattında 156 = =

615 Ağaç direk

Bu rakamdan ancak mevcut 20 adet sağlam ağaç direk tenzil edilmiştir. Yalnız yeni santıral binası ile bulvarın arasındaki yol gibi vesair yerlere yeniden 30 kadar direk ilave edilmiştir.

Direk miktarı arasındaki bu fark şunlardan meydana gelmektedir.

A) Takriben üç sene evvel çizilen Afyon Elektrik şehir şebeke hattı planı şehirdeki, ilaveler dolayısıyla bugünkü vaziyeti tutmamaktadır.

B) O zaman sağlam olarak tesbit edilen direkler bugün işe yaramaz halde, hepsi çürüktür.

C) Nafia nizamnamesine aykırı olarak evler üzerinden çekilen hatların hepsi direkler üzerine alınmıştır.

6 - Cadde ve sokaklardaki lambaların üçte birinde sigorta mevcuttur. Lamba sayısı 300 civarında olduğuna göre 200 adet sigortaya lüzum vardır.

7 - D.D.Yolları, silo ve askeri fabrikalarla antant kalındığı takdirde çekecekleri takate göre bu civara bir transformatör merkezi daha konulması icabederse de, sözü geçen müesseselerle anlaşılktan sonra transformatör takatının tesbiti uygun olur.

Bu merkez içinde, santıraldan şehre gelen 6300 Voltluk kablodan bir bransman buvatu ile ek alınabilir.

8 - Şebekede diğer demir direklere kıyasen boyları kısa, 4 adet demir direk mevcuttur. Bu demir direklerin de nafia talimatına göre diğerleri gibi boylarının uzatılması icabetmektedir. Deye yazılı Belediye elektrik mühendisinin 1/ Temmuz/949 tarihli yazısı ile,

Afyon Vilâyeti Belediye Meclisi Zabıtnamesi

Esas №.....

Karar №.....

Ormandan direk temini müşkilatı dolayısıyla engeç temmuz ayında şebekenize lüzumlu direklerinizi te'min etmek mecburiyetinde bulunuyorum. Şifahen görüşmemize ve verdiğim rapora nazaran şebekeye 600 direk lazım gelmektedir. Buna göre tezelden hiç olmazsa mecmuu 600 direğe ihtiyacınızı bildirmenizi rica ederim. Aksi halde yalnız keşfinde mevcut olan 171 direği te'min etmek mecburiyetinde kalacağım.

Bu cem'an 600 direğe ihtiyacınızı sizlerde kabul ediyorsanız acele raporumu muvafakatnamenizle beraber iller bankasına yollayınız. Ben de 18/7/949 da Ankarada olacağıma göre Iller bankasile temas ederek neticeyi alabilirim. Ve ormanda direk kestirmekle meşgul olan adamımıza talimat vereyim. Cevabınızı acele beklerim deye yazılı santıral ve şebeke müteahhidi Şehsuvar menemencioğlu'nun 11/7/949 tarihli mektubu da okundu.

Karar

Iller bankası tarafından yaptırılmakta olan şehrimiz elektririk te'sisatı hakkında müteahhit mühendis Şehsuvar menemencioğlu ile Belediye elektririk mühendisi tarafından verilen suretleri yukarıda yazılı raporlardan projede bir kısmı te'sisatın noksan bırakılmış olduğundan bunların da yaptırılmasına ve yapılacak tesisatta bazı değişikliklere lüzum gösterildiği anlaşılmıştır.

Elektririk tesisatının noksansız olarak şehir durumunun icablarına ve fennin muktezasına göre yaptırılması zaruri olup bu hususta belediye meclisi tarafından iller bankası yetgili kılınmış olduğundan suretleri yukarıda yazılı her iki raporun şimdiden nazarı itibara alınarak gereğinin yapılması için işbu kararımızın iller bankası genel müdürlüğüne sunulmasına ve bir suretinin belediye meclisi

