

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Özeti : Kadınana suyu menbaının genişletilmesi işine sarfedilmek üzere İller Bankasındaki Fondan 30 Bin lira alınması H.

Esas №

Karar № 100

1952 Yılı Toplantı Döneminin
8.ci Birleşiminin I.ci Otu
Rumu 10/HAZİRAN/1952

Sali

Afyon Kadınana Menba Suyunda yapılan
Etüde ait Rapor

I - Jeolojik Durum :

Afyonun cenubi Garbisinde ve bu şehre 9 kilometre mesafede bulunan menba , Afyon Cenubundeki Hıdırlık ve Büyük kalecik masifindeki Subaşı deresinde bulunmaktadır . Bu masifler İEOJEN'e ait Trakit ve Trakit Tüflerinden teşekkül etmektedir .

Su başı deresindeki Aflörman ilişik maktada Gösterilmiştir .

Üstde , Ebuli vaziyetinde , Büyük Trakit blokları ve nebati toprak vardır . Blokların arası da toprakla dolmuştur . Onun altında tabakalar teşkil eden trakit Tüfleri mevcuttur . Bunlat şimali şarkıye doğru Hafif bir meyli haizdir . Bu tüfler Volkanik treş vaziyetinde olup elemanları Küçük trakit parçalarıdır .

Tabakalar arasında İnce (3 ilâ 4 Cm.) kil tabakaları Görülüyor . En altda Kalın bir kil tabakası mevcuttur . Bu tabaka da Çok ince Zerrelî ve kili çok fazla olan bir tüftür .

Üstdeki kısım ile Trafik tüfleri kabili nüfuz ve Altdeki kalın kil tabakası Gayri Kabili Nüfuz olduğundan Volkanik Tüfler için de bir yer altı su napı teşekkül etmiştir .

Bu tabaka , Mevcut dere dolayısıyla , menbaın Bulunduğu noktada Aflöre olduğundan tabii bir menba teşekkül etmiştir .

Bu menba da bir kaptaj yapılmış isede Tüf Tabakaları az bir maktada kesildiğinden su az alınmaktadır . Ayrıca tabakalar dere altında karşiki yamaçdaki tabakalarla irtibatda olduğundan suyun büyük kısmı karşı yamaçta geçip tabakaların mevli istikametinde akmaktadır .

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas №

Karar №

2 - Bu menba da vaktile Yapılmış olan kaptaj Ameliyesi o zamanın teknigi ile , O zamanın ihtiyacına cevap verecek Kapasite de Yapıldığı için Zemanımızın teknik icaplarına Uymadığı gibi Hali hazır ihtiyacı da Karşıluyamamaktadır .

3 - Bu kaptajın Sarfiyatını artırarak bugünkü İhtiyacı Karşıluyacak Duruma getirmek için aşağıdaki tetbirlerin alınması Faydalı olacaktır :

a) Kaptaj Galerisinin tulini ve kısmen derinliğini artıracak su gelen Sathın tezyidi ,

b) Gelen suyun , mail gayri kabil nüfuz tabakayı takiben aşağı kısımlara sızan nisbetinin azaltılması için kaptaj tesisatını mansap cidarlarından bir âdemi nüfuziyet perdesi ile Kapatmak ,

c) Modern bir kaptajda bulunması icap eden işletme te' sislerini inşa etmek ,

Yokarıda sayılan tetbirler sayesinde menbadan alınan Sarfiyatın artırılabilcegi muhakkak görülmektedir .

Ancak bu hususda âdedi bilgiler vermek ve gerekli Projeyi tanzim etmek için mahallinde yapılacak etrafli bir etüde ihtiyaç vardır , Bilhassa Şu noktayı ehemmiyetle tebaruz ettirmek isterizki : Ado Geçen Problem, Her türlü yanlış ve yersiz ameliyeye karşı son derece Hassastır . İnşaat Projeleri mutlak esaslı bir incelemeye istinat ettirilmeli ve aynı zamanda inşaat safhaları kifayetli teknik bir eleman tarafından yakinen takip edilmeli ve Gereken mevzii tetbirler heman yerinde alınmalıdır .

4 - Yokarıda arzedildiği şekilde Suyun aranması ve artırılması için Şimdilik Beş Bin liraya ve Fenni Kaptaj te' sisinin yapılması için de Ortalama Yirmi beş bin liraya ihtiyaç olduğunu arzederiz .

Deye yazılı Jeolojik Binbaşı Kâzım Özçelik . Yüksek Su mühendisi Necdet Akalın ve Belediye İnşaat mühendisi Abdullah Atar Taraflarından tanzim edilen 2/6/

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas №

Karar №

952 Tarihli Rapor ve.

Kadınana menbaında Jeolok ve Yüksek Su mühendisi Arkadaşlar ile birlikte yapılan etüt ve rapor eklice sunulmuştır .

Gerekli tahsisatın ayrılması için Belediye Meclisince Karar ittihazi deye yazılı Belediye mühendisliğinin 2/6/952 Gün ve 191 Sayılı Yazısı da okundu.:

K A R A R

Kadın ana Su menbainın bulunduğu yerde ihtisas Sahiplerine Belediyemizce yaptırılan tetkıkata ait Sureti Yokarıya çıkarılan rapor Meclisimizde okunarak Gereği müzakere edildi .

Şehrimizin Uzun zemandan beri Geçirmekte olduğu Susuzluk son zamanlarda tehammül edilmez bir hale gelmiş bulunmaktadır .

Raporda Zikredilen Âmeliyatın yapılmasile su miktarının artacağı Kat'i olarak ifade edilmiş olduğundan Şehrimizin Susuzluğunu kısmen dehi olsa giderilmesindeki Önem ve hayatiyeti göz önüne alınarak işin müstaceliyetle neticelenmesinin uygun bulunacağı ve bu işin müstaceliyetle neticelenmesi için de Bahis konusu Kaptaj ameliyesinin Belediyemizce yaptırılması lüzumlu ve Zarfuri bulunduğu kanaatine varılmış isede Belediyemizin 952 Yılı bütçesinde bu işe sarfedilecek tahsisat mevcut bulunmadığından İller Bankasında Belediyemiz adına Fondan ayrılmış bulunan Paradan Otuz bin liranın alınarak bu işe sarfedilmesine ve Keyfiyetin İller Bankası Müdürlüğüne bildirilmesine , Bu işlerde yapılması gereken bilcümle teşebbüsler için Daimi Encümene Salahiyeti tamme verilmesine ve Gereği yapılmak üzere Kararın Başkanlık makamına takdimine 10/6/952 Tarihinde oy birliği ile Karar verildi...

Başkan
Mehmet Arpacıoğlu

Kâtip
Hasan Sanlı

M. Arpacıoğlu

H. Sanlı